

Spettabile

MANTOVA GOMMA S.r.l.

Data, 24 Ottobre 2016

 RP n° **565-A/2016**

Rif. Vs. Conferma N°804 del 21.07.2016

Via Progresso, 10/12

Località Malpensata

46047 PORTO MANTOVANO (MN)

Camp. ricevuto il 06.09.2016 Data inizio prove: 27.09.2016 Data fine prove: 24.10.2016 Pag. 1 di 2

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: IDONEITA' AL CONTATTO CON ACQUA POTABILE, SECONDO IL D.M. 174 DEL 06.04.2004, DI UNA MESCOLANZA IN GOMMA DENOMINATA "EP CB 60"

<u>Mescolanza</u>	<u>EP CB 60</u>	<u>Metodi di prova</u>	<u>Valori richiesti</u>
<u>Liquido simulante e condizioni di prova</u>	Contatto statico in acqua distillata per 24 ore a 40°C	DM 06.04.04 n.174 Allegato III c Sezione 1/A	
<u>Migrazione globale</u>	mg/kg 10,8	DM 06.04.04 n.174 Allegato III c Sezione 1/B	≤ 50
<u>Migrazione specifica dei tiurami</u>	mg/kg Non rilevabile (≤ 0.1)	DM 21/03/73 All.IV Sez. 3.1	≤ 1
<u>Migrazione specifica dei tiazoli</u>	mg/l Non rilevabile (≤ 0.05)	DM 24/09/96 N.572 Allegato 2	≤ 0,05
<u>Migrazione specifica delle ammine aromatiche primarie</u>	mg/kg 0,1	DM 21/03/73 All.IV Sez. 3.5	≤ 0,1
<u>Caratteristiche organolettiche dell'acqua (colore, odore, sapore)</u>	Inalterate	DM 06.04.04 n.174 Articolo 2	Inalterate

Data, 24 Ottobre 2016

RP n° 565-A/2016

Pag. 2 di 2

R A P P O R T O D I P R O V A

COMMENTO


Sulla base della formulazione fornita dal Committente e sulla base dei risultati ottenuti si attesta che la miscelanza in gomma denominata **"EP CB 60"** è **idonea** al contatto con acqua potabile secondo il **D.M. 174 del 06.04.2004**.

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.

L'OPERATORE, E. Badomer



IL DIRETTORE, F. Negroni

